Numer zapytania	Z21/4/1
Tytuł zapytania	Przebudowa części budynku przemysłowo-magazynowego na potrzeby stacji transformatorowej P-13
Kupiec prowadzący:	Zieja, Marlena
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieja, Marlena
Data złożenia:	2026-06-18 10:52:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-18 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-30 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-29 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

W oparciu o załączony projekt techniczny dotyczący przebudowy części budynku na potrzeby stacji transformatorowej P13 potrzebujemy wyceny na wykonanie zadania w dwóch wariantach.

Pierwszy obejmuje kompleksowe wykonanie przebudowy podstacji P13 z nowymi transformatorami hermetycznymi olejowymi 1600 kVA.

Drugi wariant to wykorzystanie istniejących transformatorów z podstacji P13.

Wymagana wizja lokalna

W kwestii pytań dt. szczegółów technicznych, proszę o bezpośredni kontakt z **Panem Krzysztofem Kopciem 731 556 412 e-mail krzysztof.kopec@tenneco.com**

Wymagania Federal-Mogul względem oferty:

1. Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. wymaga rękojmi na zasadach ustawowych, a także 2-letniej gwarancji z opcją przedłużenia na 3 lata

2. Kiedy zaczyna się gwarancja (data instalacji, data wysyłki itp.)

3. Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. zastrzega kary za opóźnienia w wysokości 0,2% dziennie, z 5% maksimum

4. Standardowe warunki płatności Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. to 90 dni od daty wystawienia faktury lub 60 dni dla przedsiębiorców należących do MŚP

5. Propozycja warunków wg Incoterms 2020

6. Jednocześnie informuję, że standardowe warunki zakupu Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. mają zastosowanie i są dostępne pod adresem internetowym: www.tenneco.com/suppliers/powertrain

7. Czy oferta zawiera części zamienne?

Firma Tenneco przywiązuje dużą wagę do otwartego łańcucha dostaw. Jeśli jesteś certyfikowanym dostawcą zróżnicowanym, poinformuj nas o tym. Jeśli tak, prosimy o podanie certyfikatu różnorodności. Będziemy wdzięczni za dostarczenie firmie Tenneco informacji na temat różnorodności, ponieważ wesprze to nasze wysiłki w tym obszarze.

Firma Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego zgodnie ze standardem ISO 14001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie ze standardem ISO 45001. Biorąc odpowiedzialność za środowisko naturalne i stan BHP, oczekujemy od naszych dostawców, aby postępowali zgodnie z wymaganiami ISO 14001 oraz ISO 45001.

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. wdrażając System Zarządzania Energią w oparciu o normę ISO 50001:2018 oraz realizując zobowiązania wynikające z przyjętej Polityki Energetycznej, dokłada wszelkich starań, aby w wprowadzonych procesach produkcyjnych racjonalnie gospodarować nośnikami energii. Od naszych dostawców oczekujemy aby ich towary i usługi, spełniały kryteria i wytyczne zapisane w Systemie Zarządzania Energią.

Federal – Mogul Gorzyce sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r

Pozdrawiam,
Marlena Zieja

Plant Buyer
Tenneco Group Company
Pistons

o: +48 15 836 03 09

www.tenneco.com

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.

Grupa Tenneco Tłoki

ul. Odlewników 52 39-432 Gorzyce Polska
tel.: +48 15 836 01 00
Zarząd: Adam Krępa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod nr KRS 0000377393
Kapitał udziałowy 178.511.300 PLN opłacony w całości
REGON 000036908 NIP 867-000-30-39 BDO 000041460

www.fmgorzyce.pl www.tenneco.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	opis st trafo P13.pdf
2.	obl osw.pdf
3.	rys 2 plan P13.pdf
4.	rys 1 PZT.pdf
5.	rys 3 przebudowa kabli SN.pdf
6.	rys 4 schem SN.pdf
7.	rys 5 rozdz SN.pdf
8.	rys 6 przebudowa kabli nN.pdf
9.	rys 7_1 inwentaryzacja RNN.pdf
10.	rys 7_2 inwentaryzacja RNN.pdf
11.	rys 8_2 schem RNN.pdf
12.	rys 8_1 schem RNN.pdf
13.	rys 10 SDO SP.pdf
14.	rys 9 RNN.pdf
15.	rys 12 plan instalacji.pdf
16.	rys 11 schem łukoochronne.pdf
17.	rys 13 schem.pdf
18.	rys 14 plan uziemein.pdf
19.	rys 15 misa olejowa.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przebudowa podstacji P13 z nowymi transformatorami hermetycznymi olejowymi 1600 kVA		1	usługa	Elektryczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni / 90 dni
3.	Miejsce dostawy: Gorzyce

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak